

粉末消火設備点検票 (区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)						
名 称				防 火 管理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属 会社	社 名 TEL			
	氏名 印		住 所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
外 観 点 検						
畜圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
	容 器 弁 等					
	指 示 圧 力 計		Mpa			
バ ル ブ 類						
加 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 タンク	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
		安 全 装 置				
	放 出 弁					
	バ ル ブ 類					
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	外 形			
			設 置 状 況			
			表 示 ・ 標 識			
		容 器 弁 等				
容 器 弁 開 放 装 置						
圧 力 調 整 器						
連 結 管 ・ 集 合 管						
定 圧 作 動 装 置						
起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		標 識				
	容 器 弁 開 放 装 置					
選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
	開 放 装 置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

選択弁	本体	外形				
		表示				
	開放装置					
操作管・逆止弁						
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況				
		外形				
		電源表示灯				
	自動式起動装置	火災感知装置				
		自動・手動切替装置				
警報装置						
制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計			V		
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
予備品等						
配管						
放出表示灯						
噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
防護区画	区画変更					
	開口部自閉装置					
非常電源(内蔵型)ホース等	外形					
	表示					
	周囲の状況					
	外形					
表示灯・標識(移動式)						
機 能 点 検						
蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤量			kg		
	指示圧力計					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧式消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤量		kg			
	放出弁					
	バルブ類					
	加圧用ガス容器	ガス量		本		
		容器弁開放装置	電気式			
			ガス圧式			
		圧力調整器				
	連結管・集合管					
定圧作動装置						
起動用ガス容器等	ガス量		本			
	容器弁開放装置					
選択弁	本体					
	開放装置	電気式				
		ガス圧式				
操作管・逆止弁						
起動装置	手動式起動装置	操作箱				
		警報用スイッチ				
		押しボタン等				
		表示灯				
	自動式起動装置	火災感知装置	専用 兼用			
		自動・手動切替装置				
		自動・手動切替表示灯				
警報装置	音響					
	音声					
制御装置	開閉器・スイッチ類					
	遅延装置		秒			
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

放出表示灯								
防護区画								
非常電源内蔵型	端子電圧	V						
	切替装置							
	充電装置							
	結線接続							
ホース類	ホース	m						
	ホースリール							
	ノズル							
	ノズル開閉弁							
耐震措置								
総 合 点 検								
全域放出方式	警報装置							
	遅延装置	秒						
	開口部自閉装置灯							
	起動装置・選択弁							
	試験用ガス漏れ							
	放出表示灯							
局所放出方式移動式	警報装置							
	起動装置・選択弁							
	試験用ガス漏れ							
	ノズル開閉弁							
	試験用ガス漏れ							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

