

非常電源（蓄電池設備）点検票（設備名）						
名称					防火 管理者	
所在					立会者	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 印		住所			
点検設備名	蓄電池	製造者名 型式等	充電 装置	製造者名 型式等	逆変換 装置	製造者名 型式等
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
外 観 点 検						
設置 状況	周囲の状況					
	区画等	キュービクル式 キュービクル式以外				
	水の浸透					
	換気	自然 機械				
	照明					
	標識					
蓄電池	外形	V Ah				
	電解液					
	減液警報用電極 表示					
充電装置	外形	V A				
	開閉器・遮断器 表示					
逆変換装置	外形	V K A V				
	開閉器・遮断器 表示					
予備品等						
機 能 点 検						
蓄電池	総電圧	V				
	セル電圧	V				
	電解液					
	負荷容量					
	均等充電					
	結線接続					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

充 電 装 置	交流入力電圧		V			
	トリクル・浮動充電電圧					
	均等充電電圧		V			
	出力電流		A			
	負荷電圧		V			
	負荷電流		A			
	自動充電切替					
	接 地					
逆 変 換 装 置	交流出力電圧		V			
	交流出力電流		A			
	周 波 数		H z			
	接 地					
耐 震 措 置						
総 合 点 検						
接 地 抵 抗		種				
絶 縁 抵 抗	充 電 装 置 ・ 逆 変 換 装 置	一次主回路大地間	M			
		二次主回路大地間	M			
		一次・二次相互間	M			
		一次主回路大地間	M			
		二次主回路大地間	M			
		一次・二次相互間	M			
容 量						
結 線 統	蓄 電 池 端 子					
	充電装置・逆変換装置端子					
切 替 装 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

